



23 ינואר 2025

לכל מאן דבעי

**הנדון: 1/2025 לביצוע עבודות שיפוץ והנגשת מבני שירותים ומקלחות בחוף מוכרז שבי ציון**

מצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה בעניין המכרז שבנדון:  
**לתשומת ליבכם תשובות ההבהרה כוללות שינויים במחירי המקסימום לפריטים שונים!**

מס'	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	תשובת ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ מטה אשר
1	אומדן	1. תכנית קונסטרוקציה- חסר פרטים עבור עיגון פרופיל ה-160 UPN (עובי פלטה, מספר ברגים, סוג הברגים) ואילו בכתב הכמויות מופיע סעיף שמגדיר את כל תכולת העבודה. יש לציין שברגים אמורים להיות מתומחרים בנפרד.	העבודה היא קומפלט לפי התכנית המצורפת. עבודה קטנה ולא מחייבת כתב כמויות מפורט. כל המידע נמצא בתכנית המצורפת. אין פלטקות, הפרופיל מוחדר 15 ס"מ לתוך קיר הבטון לפי התכנית.
2	אומדן	2. משרביה- הוגדר בתכנית ובכתב הכמויות את סוג המשרביה אך המחיר אינו משקף את המחיר שנקבע ע"י הספק עצמו (עץ ועצה) מחיר הספק עץ ועצה הינו: 442 ש"ח ליחידה ואילו בכתב הכמויות מוגדר מחיר של 300 ש"ח ליחידה מצ"ב המחיר של המשרביה הנדרשת והתמחור שבכתב הכמויות	המחיר בכתב הכמויות יעודכן ל- 380 ₪ ליחידה
3	אומדן	3. שיש- אין התייחסות בכתב הכמויות לחורים שיש לבצע בשיש (לברזים ואשפתון), סינר שיש, עיבוד פתחים. כמו כן מחיר השיש למטר שמוגדר בכתב הכמויות הוא 850 ש"ח/מטר מחיר שאינו משקף את העלות של השיש מהספקים המורשים של קיסר.	המחיר בכתב הכמויות יעודכן ל-1,200 ₪ למ"ר
4	אומדן	4. מערכת מחיצות טרספות לשירותים- לאחר בירור מול כל הספקים המובילים של מחיצות טרספה- פנל פרויקטים, מ.ג.ל, אמבין- עלות לתא הכוללת דלת היא: כ- 1900 ש"ח בכתב הכמויות מוגדר מחיר של 1250 ש"ח ליחידה מחיר אשר לא משקף את המחיר בפועל.	המחיר בכתב הכמויות יעודכן ל-1,550 ₪ ליחידה

❖ **הנכם נדרשים לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו לחומר המכרז.**

אדמית  
 אחיהוד  
 אילון  
 אפק  
 אשרת  
 בוסתן הגליל  
 בית העמק  
 בן - עמי  
 בצת  
 געתון  
 גשר הזיו  
 חניתה  
 יחיעם  
 יסעור  
 כברי  
 כליל  
 כפר מסריק  
 לוחמי הגטאות  
 לימן  
 מצובה  
 נס-עמים  
 נתיב השיירה  
 סער  
 עברון  
 עין המפרץ  
 עמקא  
 ערב-אל ערמושה  
 ראש הנקרה  
 רגבה  
 שבי ציון  
 שיח דנון  
 שמרת



מכון התקנים הישראלי